

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
územní inspektorát pro Jihomoravský kraj
Opuštěná 4
602 00 Brno

ČR-Státní energetická inspekce
územní inspektorát pro Jihomoravský kraj
Opuštěná 4, 602 00 Brno

Čj.: 65/05/062.101/Lo/062105608

Protokol č. 062105608

o výsledku kontroly podle § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, kterou provedla kontrolní pracovnice:

Ing. Zuzana Lošťáková

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 28 odst. (2) písm. e) a § 28 odst. (5) písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Kontrola byla zahájena dne 07.08.2008.

Adresa:	Bytové družstvo Keřová Keřová 754/27 641 00 Brno - Žebětín
Telefon:	602734667 - předseda družstva Ing. Jaroslav Sochor
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu:	279613560247/0100
IČ:	26267292
Odpovědný zástupce:	Ing. Jaroslav Sochor - předseda družstva
Zápis do obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl Dr, vložka 3420
Místo kontroly:	Bytové domy Keřová č.27, Keřová č.29, Bešůvka č.10

Předmětem kontroly bylo ověření plnění povinností oprávněného zákazníka a vlastníka nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, udržovat příslušná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

atníky dle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 552/1991 Sb. a protokolem.
Při provádění práce a orgány Státní energetické inspekce vždy čisto jednot.

Kontrolou bylo zjištěno:

Při kontrole společného odběrného elektrického zařízení bylo fyzicky prověřeno elektrické zařízení v bytových domech v Žebětíně na ulici Keřová č. 27, č. 29 a na ulici Bešůvka č. 10. Domy jsou ve výhradním vlastnictví Bytového družstva Keřová od roku 2003 na základě výpisu z katastru nemovitostí.

Kontrolní pracovník ČR - Státní energetické inspekce

Kontrolované subjekty jsou bytové domy postavené v roce 2003 a od tohoto roku též ve výhradním vlastnictví Bytového družstva Keřová. Domy mají 3 nadzemní podlaží se 14 bytovými jednotkami. Nebytové prostory nejsou.

Elektřina je oprávněným zákazníkům dodávána do všech bytů na základě uzavřené smlouvy. Domy jsou napojeny na distribuční kabelovou síť elektrické energie E.ON, Distribuce, a.s. přes kabelovou připojovací skříň.

Měření spotřeby odebrané energie je řešeno jako skupinové (společná elektroměrová rozvodnice RE je osazena v samostatné místnosti). Hlavní ochranná přípojnice je instalována ve vstupní části domu (KO97). Elektroměry pro jednotlivé byty i elektroměr pro společné prostory jsou umístěny v přízemí, před nimi jsou osazeny jističe Hess E6000E - B 25/3.

Kontrolovaná osoba předložila platné Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení vykonané ve dnech 18.04.2003, 25.06.2003 a 27.06.2008 provedené revizním technikem elektrických zařízení panem Miroslavem Jašou, ev.č. 2303/9.00/91 - I - E2 - B. Revize byly provedeny dle ČSN 331500 jako revize výchozí.

Závěr - celkový posudek zpráv byl: "Ochrana před úrazem elektrickým proudem vyhovuje požadavkům ČSN 332000 - 4 - 41, revidované elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu."

Následující provozní revize bude provedena do konce roku 2008.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že kontrolovaná osoba Bytové družstvo Keřová svoje odběrné elektrické zařízení a společné elektrické zařízení sloužící pro dodávku elektřiny oprávněným zákazníkům v nemovitostech Keřová 27, Keřová 29 a Bešůvka č.10 udržuje ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám

Při kontrole tak nebylo zjištěno porušení ustanovení § 28 odst. (2) písm. e) a § 28 odst. (5) písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Poučení

Proti tomuto protokolu lze podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb. podat výše uvedenému územnímu inspektorátu ČR-Státní energetické inspekce písemně a zdůvodněně

Pokračování protokolu č. 062105608


námítky do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem.
Při písemném styku s orgány SEI uvádějte vždy číslo jednací.

V Brně dne 04.09.2008

Protokol č. 062105608

Kontrolní pracovník ČR-Státní energetické inspekce:

Ing. Zuzana Lošťáková



S protokolem byl seznámen:

Jaroslav Sochor - předseda družstva



1x vyhotovení převzal dne: 23.9.08

